



ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LP-919044992-N53-2017

“MANEJADORAS DE AIRE”

En la Ciudad de Monterrey, N. L., siendo las 11:00 horas del día 22 de Noviembre del 2017, se reunieron en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso del inmueble sito en la calle Matamoros No. 520 Oriente, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, los Servidores Públicos, miembros del Comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-919044992-N53-2017** referente a la adquisición de **“Manejadoras de Aire”**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (en adelante la Ley) y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley (en adelante el reglamento); así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *C.P. Aarón Serrato Araoz*, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el *Lic. Luis Gerardo Ibarra Cortinas*, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, **Miembros del Comité con Voz:** como área usuaria: Arq. Giovanna Rubí Espronceda en representación de Hospital Metropolitano Dr. Bernardo Sepúlveda y el Ing. Daniel Valenciano García, en representación de la Subdirección de Obras y Conservación; **Invitados Permanentes:** todos de este Organismo, el *Lic. Fidel Moctezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales, la *Lic. Martha Patricia Gámez Hernández*, Jefa del Departamento de Adquisiciones y el *C.P. Erick de Jesús Leos Rodríguez*, representante de la Dirección de Contraloría Interna.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto asiste el C. Sergio Miramontes Garza en calidad de observador.

En uso de la palabra el *C.P. Aarón Serrato Araoz*, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista asistencia de licitantes estando presentes: **SOLUCIONES DE TRANSFERENCIA DE ENERGÍA, S.A. DE C.V.**, representada por el *C. Gustavo Morton Barrera* y **SERVICIOS Y CONFORT DE MONTERREY, S.A. DE C.V.**, representada por el *C. Renato Calderón Zertuche*

Acto seguido se procedió a dar lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes las cuales son las siguientes:

LICITANTE: SOLUCIONES DE TRANSFERENCIA DE ENERGÍA, S.A. DE C.V.	
DUDAS TÉCNICAS	
Pregunta 1:	POR LAS ESPECIFICACIONES DEL TAMAÑO DE LOS GABINETES, ESTÁN PIDIENDO UNA MARCA DE MANEJADORA EN ESPECÍFICO? YA QUE TODAS LAS MARCAS MANEJAN DIFERENTES MEDIDAS. LAS MANEJADORAS SOLTRAC CUMPLEN Y SUPERAN LAS ESPECIFICACIONES DE TRABAJO Y DESEMPEÑO SOLICITADAS PERO LOS GABINETES NO SON DE LAS MISMAS DIMENSIONES



Respuesta:	LAS DIMENSIONES SOLICITADAS SON LAS MÁXIMAS ACEPTABLES PARA LA CONVOCANTE POR CORRESPONDER AL ESPACIO FÍSICO DISPONIBLE PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS, NO EXISTE EN LA UNIDAD ESPACIO FÍSICO PARA EQUIPOS DE MAYOR TAMAÑO, EQUIPOS DE MENOR TAMAÑO SI PODRÁN OFERTARSE, SIEMPRE Y CUANDO MÍNIMO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES Y CAPACIDAD SOLICITADAS.
Pregunta 2:	SE SOLICITA LÁMINA GALVANIZADA EN LOS GABINETES, EN LUGAR DE ESTO PUEDE SER DE ALUMINIO YA QUE ES MUCHO MEJOR PARA LA CORROSIÓN?
Respuesta:	PODRÁ OFERTAR DE ALUMINIO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
Pregunta 3:	EN LA SECCIÓN DE VENTILACIÓN, SE PIDEN DOS SISTEMA DE VENTILACIÓN CON DOS VENTILADORES CADA UNO?, ES DECIR 2 MOTORES CON CUATRO VENTILADORES CADA UNO?
Respuesta:	SON SOLO DOS VENTILADORES Y CADA VENTILADOR LLEVARÁ SU PROPIO MOTOR PARA TRABAJAR EN FORMA INDEPENDIENTE
Pregunta 4:	CUÁLES SON LAS MEDIDAS PARA LOS DUCTOS DE ENTRADA Y SALIDA EN LA MANEJADORA Y A QUÉ ALTURA ESTÁN?
RESPUESTA:	LAS SALIDAS DE DESCARGA DEL AIRE SON DOS DE 18" X 18" Y ESTARÁN A UNA ALTURA EN SU PARTE INFERIOR DE 80" SOBRE EL NIVEL DEL PISO DE Y LOS DUCTOS DE RETORNO DE AIRE DE LA MANEJADORA SON DE 40" DE ALTO X 88" DE ANCHO Y ESTARÁN A UNA ALTURA EN SU PARTE INFERIOR DE 16" Y LLEVARAN CONEXIONES FLEXIBLES
Pregunta 5:	LA ENTREGA DE LAS MANEJADORAS ES EN EL ALMACÉN? Ó HAY QUE SUBIRLAS A LOS DIFERENTES PISOS?
Respuesta:	LAS MANEJADORAS DE AIRE SERÁN ENTREGADAS POR EL LICITANTE EN CADA PISO EN LOS CUARTOS EXISTENTES A LOS LADOS ORIENTE Y PONIENTE DEL SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO PISOS DEL CUERPO "A"

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas, se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las preguntas que estimarán pertinentes en relación con las respuestas recibidas, sin que hubiere formulado ninguna pregunta al respecto.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 30 de Noviembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, a las 12:00 horas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de esa hora.

De esta manera se da por concluido el presente evento de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de la calle Matamoros No. 520 Oriente, Zona Centro, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminado el presente evento siendo las 11:08 horas, del día de su inicio, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.




MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ ADQUISICIONES.	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ.	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.	LIC. LUIS GERARDO IBARRA CORTINAS.	



MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL METROPOLITANO DR. BERNARDO SEPÚLVEDA. (ÁREA USUARIA)	ARQ. GIOVANNA RUBÍ ESPRONCEDA	
REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN. (ÁREA USUARIA)	ING. DANIEL VALENCIANO GARCÍA	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES.	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO.	
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.	LIC. MARTHA PATRICIA GÁMEZ HERNÁNDEZ.	



REPRESENTANTE DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.	C.P. ERICK DE JESÚS LEOS RODRÍGUEZ	
--	---	---

LICITANTES		
	NOMBRE	FIRMA
SOLUCIONES DE TRANSFERENCIA DE ENERGÍA, S.A. DE C.V.,	C. GUSTAVO MORTON BARRERA	
SERVICIOS Y CONFORT DE MONTERREY, S.A. DE C.V.,	C. RENATO CALDERÓN ZERTUCHE	

OBSERVADOR		
	NOMBRE	FIRMA
	SERGIO MIRAMONTES GARZA	